



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР Главное управление МЧС России по Оренбургской области
г.Оренбург, ул. Гая, 21 (3532)790774

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ТАШЛИНСКОМУ, ПЕРВОМАЙСКОМУ И ИЛЕКСКОМУ РАЙОНАМ
ул. Хлебная, д. 15, с.Ташла, 461170; ул. Базовая, д. 8, п. Первомайский, 461980; пер. Деповский,3, с. Илек, 461350
Телефон:(35347) 2-28-30 Факс 2-13-66; (35348) 2-10-10 Факс 3-10-39; (35337) 2-35-30 факс 2-35-52
ogpn-tashla@mail.ru; kor_ogpn@mail.ru; ondilek@mail.ru

Предписание № 6 /1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Озерновская средняя общеобразовательная школа Первомайского района
Оренбургской области
(директор Марескин Владимир Иванович)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ташлинского, Первомайского и Илекского районов по пожарному надзору № 6 от 11.03.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 15 марта 2019 года по 19 марта 2019 года проведена проверка дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ташлинскому, Первомайскому и Илекскому районам УНД и ПР – государственным инспектором Ташлинского, Первомайского и Илекского районов по пожарному надзору Князькиным Евгением Михайловичем

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Озерновская средняя общеобразовательная школа Первомайского района Оренбургской области по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, п. Озерный, ул. Чапаева д. 13А

при проверке присутствовал директор МБОУ Озерновская СОШ Первомайского района Оренбургской области Марескин Владимир Иванович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения. Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	
1.	Отсутствует система АПС с 2017 года в спортивном зале МБОУ Озерновская СОШ, в нарушение п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2019 г.	Выполнено Мав

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.